

Prot. N. 2017/5938

PROCEDURA APERTA: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI EFFICIENTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEI COMUNI DI PIEVE DI CENTO E GALLIERA

Disciplinare di gara – Norme di gara

Lotto 1: CUP: F99D16000790004 - CIG: 69513714D1
Lotto 2: CUP: G79J16000370007 - CIG: 6951383EB5

QUESITO 1):

In relazione alla "procedura aperta: affidamento del servizio di efficientamento e riqualificazione energetica degli impianti di illuminazione dei Comuni di Pieve di Cento e Galliera" siamo a richiedere, se possibile, i file in formato Excel (sia per il Comune di Galliera che per quello di Pieve di Cento) comprendenti l'elenco dei punti luce dello stato di fatto e dello stato adeguato (dai quali sono tratti i grafici e le tabelle inserite rispettivamente a pg 11-14 delle Relazioni tecniche descrittive IP.01 e IP.02).

RISPOSTA:

Vengono pubblicati, in allegato al presente chiarimento, lo stato di fatto e lo stato riqualificato sia del Comune di Pieve di Cento che del Comune di Galliera.

QUESITO 2):

A pg. 2324 del Disciplinare di gara, in relazione al lotto 2 –Galliera, si nota che i punteggi totali dei sub-criteri id.A, id.B, id.C ed id.E, elencati nella quarta colonna della tabella (13; 13; 6; 4), non corrispondono alla somma dei sottocriteri A.1+A.2+A.3 (=7) , B.1+B.2+B.3 (=10). C.1+C.2+C.3 (=8), E.1+E.2 (=8) e il totale, in questo caso, risulta pari a 67 punti invece che 70.

Si chiede, quindi, gentilmente di specificare quali siano i valori corretti da prendere a riferimento.

RISPOSTA:

Si rimanda all'"ERRATA CORRIGE" pubblicata nel presente sito.

QUESITO 3):

Si chiede cortesemente di specificare la "categoria illuminotecnica di progetto" delle strade oggetto di intervento, sia per il lotto 1 che per il lotto 2.

RISPOSTA:

La Classificazione Illuminotecnica delle Strade all'interno dei Territorio Comunale considerate nel progetto di gara può essere indicativamente così riassunta:

ARGELATO | BENTIVOGLIO | CASTELLO D'ARGILE | CASTEL MAGGIORE | GALLIERA | PIEVE DI CENTO | SAN GIORGIO DI PIANO | SAN PIETRO IN CASALE

SEDE CENTRALE

Direzione

Via Fariselli 4 40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 711
fax 051 89 04 790
partita IVA e CF 02855851206
P.E.C: unione@pec.renogalliera.it

SERVIZI

ALLA PERSONA

Via Pescerelli 47
40018 San Pietro in Casale
tel. 051 89 04 852-851
fax 051 4689602
protocollo.persona@renogalliera.it

SISTEMI

INFORMATIVI

Via Argelati 4
40050 Argelato
tel. 051 89 04 777
fax 051 74 17 283
informatica@renogalliera.it

POLIZIA MUNICIPALE

Via Fariselli 4

40016 San Giorgio di Piano
tel. 051 89 04 750 n. verde 800 800 606
fax 051 89 04 794
pm@renogalliera.it
P.E.C: pm@pec.renogalliera.it

ME 4a strade extraurbane principali

ME 4b strade urbane principali

ME 5 strade locali urbane

CE 3 intersezioni di strade principali

CE 4 zone a prevalente traffico pedonale

S3 piste ciclopedonali o aree di parcheggio

La Classificazione di cui sopra deve intendersi di minima; sarà compito dei concorrenti, in fase esecutiva, confermare o modificare tale Classificazione a seguito di una approfondita analisi dei rischi come previsto dalle Norme UNI e UNI EN di Riferimento.

Si specifica, inoltre, che i riferimenti ultimi sono le norme UNI 11248, UNI 13201 e la Legge regionale 19/03 con la delibera attuativa D.G.R. 1732 del 12/11/2015