Sezione A-A



Scala 1:100

Sezione B-B



Scala 1:100

Piano Terra



Scala 1:100

Piano Primo



Scala 1:100

LEGENDA
P.P.C.01: Realizzazione di parete tipo Promat od equivalente in lastre di cartongesso Requisito di reazione al Fuoco A1 - EI 60
P.P.C.02: Realizzazione di controsoffitto tipo Promat o Equivalente - Classe di reazione al fuoco A1 - EI 60
P.P.C.03: Protezione di solai in legno ed elementi di sostegno in legno con applicazione di vernice Althon PV 33 od equivalente - Classe di reazione al Fuoco 1

TIPOLOGICI OPERE EDILI ANTINCENDIO

P.P.C.01: Parete in lastre di cartongesso con isolamento di tipo Promat o Equivalente composta da doppio strato di lastre Promatect 100x, sp 12mm, o equivalente e strato interno in Lana di vetro 100mm, d>24 kg/mc- Classe di reazione al fuoco A1, requisito EI60.



P.P.C.02: Realizzazione di controsoffitto pendinato) e doppia lastra Tipo Promatect -100 o equivalente. Classe di reazione al fuoco A1



P.P.C.03: Protezione al fuoco di Solai in Legno con vernice Aithon PV33 o equivalente . Requisito di reazione al fuoco Classe 1.



P.P.C.04: Parete in lastre di cartongesso tipo Siniat PregiPlac o Equivalente composta da singolo strato di lastre PregiPlac A1 BA13, sp 12mm, o equivalente - Classe di reazione al fuoco A1.



NOTE	
	Tutte le misure sono espresse in cm, salvo dove espressamente indicato
	Tutte le protezioni dovranno comunque rispettare le modalità di installazione previste nei rispettivi rapporti di prova/ETA
	Lungo le vie di esodo e comunque in qualunque area con specifica reazione al fuoco richiesta per gli elementi presenti, eventuali ulteriori strati di finitura di spessore superiore ad 1 mm dovranno rispettare i requisiti di reazione al fuoco del supporto sottostante

Mims
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Finanziato dall'Unione europea
NextGenerationEU

Città Metropolitana di Bologna
UNIONE RENO GALLIERA
COMUNE DI ARGELATO
SETTORE LAVORI PUBBLICI

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)
Missione M5C2 - Inclusione e coesione sociale
Componente C2 - Investimento 2.3
Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare - PINQUA

LE CORTI DELLA CULTURA A FUNO
Riconversione dell'ex fienile
sito nell'area della Biblioteca Comunale
CUP C83D21002380001

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

IL RESPONSABILE DEL SETTORE LAVORI PUBBLICI ing. Marco D'Alesio	PROGETTAZIONE ARCHITET.: geom. Alessando Cavessi arch. Elena Grimandi	PROGETTAZIONE IMPIANTI: Binar s.r.l. - Ing. Marco Bianco
REDAZIONE DNSH: AESS - Ing. Piergabriele Andreoli	ELABORAZIONE GRAFICA: Ing. Federico Gasperoni	PROGETTAZIONE ACUSTICA: Ing. Enrico Manzi
R.U.P. fase progettuale ing. Antonio Peritore	COORDINATORE SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE: Underground Studio Progetti Ing. Elisabetta Lanza	PROGETTAZIONE STRUTTURE: ing. Franco Anselmi
R.U.P. fase esecutiva ing. Marco D'Alesio		

OGGETTO:

OPERE EDILI ANTINCENDIO

REV.	DATA	OGGETTO REVISIONE	TAVOLA:
0	DIC 2022	Emissione	PE_IA_03/05
			SCALA:
			1:100

Comune di Argelato
Via Argelati n. 4 40050 Argelato
Tel. 051 / 6634611 Fax 051 / 897538

UNIONE RENO GALLIERA