



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 46 del 29/11/2022

OGGETTO:

ESPRESSIONE DEL PARERE, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA L.R. N. 10/1993, NECESSARIO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA MT IN CAVO SOTTERRANEO PER CHIUSURA AD ANELLO CABINA ELETTRICA "ALESSANDR" E SOSTEGNO NEI PRESSI DEL POSTO DI TRASFORMAZIONE SU PALO "PALAZZACCIO" IN LOCALITÀ STIATICO - RIF.: AUT_22646003572/3935.

L'anno duemilaventidue addì ventinove del mese di novembre alle ore 20:30 presso la Sala Consiliare. Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte dalla vigente normativa vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

CRESCIMBENI PAOLO	P
ZOBOLI GIORGIA	P
CALANDRI FRANCESCA	P
CORBO MATTEO	P
VANNINI LAURA	P
PESSARELLI ROBERTO	P
PICHIERRI FRANCESCO	A
CONTINI ALBERTO	P
CAMPOMORI FRANCESCA	P
MUGAVERO ROBERTO	P
BONORA GIULIA	P
BONORA MARCO	P
LEONI MANUELA	P

Presenti n. 12

Assenti n. 1

Assessore non consigliere ZUCCHINI MATTIA presente.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale MAZZA DOTT. FAUSTO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Sig. CRESCIMBENI PAOLO nella qualità di Sindaco dichiara aperta la seduta invitando il Consiglio Comunale a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno e nomina scrutatori i Sigg.ri CONTINI ALBERTO, CALANDRI FRANCESCA, LEONI MANUELA..

OGGETTO: ESPRESSIONE DEL PARERE, AI SENSI DELL'ART. 3 COMMA 4 DELLA L.R. N. 10/1993, NECESSARIO PER L'AUTORIZZAZIONE ALLA COSTRUZIONE E ALL'ESERCIZIO DI UNA NUOVA LINEA ELETTRICA MT IN CAVO SOTTERRANEO PER CHIUSURA AD ANELLO CABINA ELETTRICA "ALESSANDR" E SOSTEGNO NEI PRESSI DEL POSTO DI TRASFORMAZIONE SU PALO "PALAZZACCIO" IN LOCALITÀ STIATICO - RIF.: AUT_22646003572/3935.

Ai sensi dell'appendice al Regolamento per il funzionamento e l'organizzazione del Consiglio Comunale concernente le modalità di svolgimento delle riunioni del Consiglio Comunale in modalità telematica, sono presenti in Municipio il Sindaco, il Vice Sindaco, gli Assessori e il Segretario Comunale, mentre i Consiglieri sono presenti in videoconferenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- Che in data 13/09/2022 con prot. 10337 E-Distribuzione Spa ha comunicato al Comune di San Giorgio di Piano di aver rivolto ad ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana (d'ora in poi AACM nel testo), un'istanza volta ad ottenere l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova linea elettrica 15 kV in cavo sotterraneo per chiusura ad anello cabina elettrica "ALESSANDR" e sostegno nei pressi del Posto di trasformazione su palo "PALAZZACCIO" in località Stiatico, trasmettendo al contempo la documentazione finalizzata all'ottenimento del nulla osta comunale;
- In data 20/09/2022 al prot. 10548 è pervenuta al Comune di San Giorgio di Piano per conoscenza, da parte di ARPAE – AACM la comunicazione di avvio del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera elettrica sopra descritta, comportante variante agli strumenti urbanistici per la localizzazione dell'opera, l'apposizione del vincolo espropriativo e l'individuazione della relativa distanza di prima approssimazione;
- In data 20/09/2022 con prot. 10604 ARPAE – AACM ha indetto la Conferenza dei servizi decisoria, ai sensi dell'art. 14 comma 2 della L. 241/1990 e s.m.i., da svolgersi in forma semplificata e asincrona, chiedendo al contempo al Comune di San Giorgio di Piano, oltre al parere, nulla osta e assenso (in particolare: l'interessamento delle aree di competenza, la viabilità comunale ed il parere urbanistico), l'acquisizione della deliberazione del Consiglio Comunale per le valutazioni in merito alla proposta di variante urbanistica, e fornendo il link agli elaborati di progetto già presentati da E-Distribuzione Spa;
- Tutti gli elaborati presentati sono stati depositati presso ARPAE-AACM a partire dal 28/09/2022, data di pubblicazione sul BURERT del relativo avviso, sino al 18/10/2022, con possibilità di presentare eventuali osservazioni ad ARPAE – AACM SINO AL 07/11/2022. L'avviso di deposito è stato pubblicato altresì sul Resto del Carlino nella stessa data, e all'Albo pretorio Comunale per 40 giorni, e sono state inviate le comunicazioni ai proprietari delle aree. Il termine per la presentazione delle osservazioni si è concluso ed è pervenuta l'osservazione prot. 11289/2022, da parte del proprietario dei terreni censiti al foglio 31 mappali 70-71-72-302. Allo stato attuale, E-Distribuzione deve fornire le proprie controdeduzioni entro il 10/12/2022. ARPAE – AACM con nota prot. 12538/2022 ha sospeso il termine per la conclusione del procedimento amministrativo;

- Ai sensi dell'art. 4 bis della L.R. 10/1993 e s.m.i., sono state inviate le comunicazioni ai proprietari delle aree interessate dall'intervento;

RILEVATO CHE:

- la linea in progetto è un'opera di pubblica utilità in quanto consentirà la controalimentazione della cabina elettrica esistente ALESSANDR in caso di guasto;
- E – Distribuzione Spa, al fine di migliorare il servizio elettrico, procederà alla costruzione di una nuova linea elettrica a 15 kV in cavo sotterraneo a singola terna, in collegamento con la cabina esistente ALESSANDR e sostegno nei pressi del PTP PALAZZACCIO 349607, nell'area del Comune di San Giorgio di Piano, località Stiatico, in Via Palazzaccio e Via Alessandrini;
- In particolare il progetto prevede:
 - o La costruzione di una linea elettrica MT a 15 kV per collegamento tra cabina esistente n. 272456 ALESSANDR e il PTP n. 349607 PALAZZACCIO;
 - o Scavo a cielo aperto per interrimento linea elettrica MT in strada sterrata in proprietà privata, strada bianca pubblica, area verde pubblica e parcheggi pubblici;
- per la nuova infrastruttura elettrica si rende necessaria la dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità, per la natura stessa dell'elettrodotto in progetto che sarà realizzato interamente in cavo sotterraneo, senza che siano abbattuti alberi, in quanto il tracciato è quasi totalmente realizzato su strada comunale;
- le linee elettriche a 15 kV in cavo elicordato sono esenti dal calcolo della DPA ai sensi del D.M. 29/05/2008, pertanto nella tavola dei vincoli "Stato di progetto" viene indicato solo il tracciato dell'elettrodotto e la fascia di asservimento, data dalle caratteristiche dell'impianto in progetto è da considerarsi pari a m. 2,00 per parte (m. 4,00 complessivi) dall'asse dell'elettrodotto e non vi sarà una delimitazione fisica di tale fascia;
- all'interno della fascia asservita non potranno essere eseguite opere che ostacolino e/o diminuiscano il regolare esercizio in sicurezza dell'elettrodotto e, in considerazione delle finalità e delle soluzioni tecniche adottate nel corso della progettazione e delle previsioni e dei vincoli contenuti nelle Norme Tecniche di Attuazione del PSC e del POC, si può affermare che i lavori previsti sono conformi alle prescrizioni e alle normative dei piani stessi;

DATO ATTO ALTRESI' CHE:

- il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni convocate in Conferenza dei Servizi devono rendere le proprie determinazioni è fissato in 90 giorni dalla comunicazione di indizione, cioè entro il 27/12/2022;
- il Servizio Edilizia Privata ed Urbanistica del Comune di San Giorgio di Piano si è espresso favorevolmente sul progetto oggetto della Conferenza;
- oltre al parere del Comune di San Giorgio di Piano, il progetto deve acquisire i pareri, nulla osta e assensi dei seguenti Enti:
 - o Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio (nulla osta archeologico);
 - o Aeronautica Militare (nulla osta);

- Comando Militare Esercito Emilia Romagna (nulla osta);
- Città Metropolitana di Bologna (parere di compatibilità con il PTM);

PRESO ATTO CHE:

- l'area oggetto dell'intervento proposto è localizzata nel territorio urbano strutturato e precisamente:
 - Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della principale viabilità di progetto, ex art. 20 PSC;
 - Strada esistente, ex art. 19 PSC;
 - Dotazioni territoriali – Aree attrezzate a verde pubblico, ex art. 35.5 del RUE;
 - Dotazioni territoriali – Parcheggi pubblici, ex art. 35.5 del RUE;

CONSIDERATO CHE:

- l'area oggetto di intervento è interessata dai seguenti vincoli e tutele, così come rilevabile nella Tavola dei Vincoli, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 55/2020:
 - Corridoio di salvaguardia infrastrutturale della principale viabilità di progetto, ex art. 20 PSC;
- dalla verifica effettuata sul progetto l'intervento risulta, nel complesso, compatibile con i vincoli e le tutele sopra descritti, fatte salve le eventuali determinazioni o nulla osta delle autorità competenti a esprimersi in materia ambientale e in materia di tutela dei beni culturali e infrastrutture;

Preso atto della necessità della struttura e della sua funzione di pubblica utilità, in quanto la stessa rientra nel sistema delle reti tecnologiche per l'erogazione di servizi urbani essenziali, ed in particolare viene individuata fra le componenti del sistema di distribuzione dell'energia elettrica;

Dato atto che la sua realizzazione costituisce opera di urbanizzazione primaria soggetta ad autorizzazione ai sensi della L.R. 10/93 e s.m.i. e, nel caso specifico, comporta variante urbanistica agli strumenti vigenti per la localizzazione dell'infrastruttura e per l'apposizione del vincolo espropriativo conseguente al rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Autorità competente ARPAE – AACM;

Ritenuto pertanto di esprimere parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione che, ai sensi della già citata L.R. 10/93 avrà anche funzione di variante urbanistica;

RICHIAMATE:

- la legge regionale 22 febbraio 1993 n. 10 e s.m.i. ed il vigente RUE;
- lo Statuto del Comune;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

Acquisiti gli elaborati grafici firmati digitalmente dal Responsabile del Servizio Urbanistica dell'Unione Reno-Galliera, Ing. Antonio Peritore, trasmessi via posta elettronica certificata – pec al protocollo comunale in data 18/11/2022 prot. comunale n. 12676;

Acquisito il parere di regolarità tecnica, favorevolmente espresso, dal Direttore dell'Area "Programmazione e Gestione del Territorio", ai sensi dell'art. 49, comma 1, del decreto legislativo 267/2000;

Udite la relazione e la successiva replica del Sindaco Presidente, riportate nel verbale di seduta;

Uditi gli interventi del Consigliere Bonora Marco e dell'Assessore Zoboli, riportati nel verbale di seduta;

Con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale,

DELIBERA

- 1) di esprimere parere favorevole nel procedimento autorizzatorio di competenza della ARPAE – AACM, ai sensi del comma 4 dell'art. 3 L.R. n. 10/93 e successive modificazioni, sulla proposta di variante agli strumenti urbanistici vigenti, in ordine alla autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di una nuova linea elettrica MT, in cavo sotterraneo, per chiusura ad anello cabina elettrica "ALESSANDR" e sostegno nei pressi del Posto di trasformazione su palo "PALAZZACCIO" in località Stiatico;
- 2) di approvare il 2° aggiornamento della Tavola dei vincoli, come modificato dall'art. 51 della L.R. 15/2013, composta dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente delibera ma rimangono depositati in atti presso l'ufficio tecnico in quanto di dimensioni tali da non poter essere materialmente allegati, ed in particolare Stralcio Tavola dei Vincoli, scala 1/10.000 Stato Vigente e Stato di Variante - aggiornamento Novembre 2022;
- 3) di dare atto che il rilascio dell'autorizzazione comporta dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori e delle opere e variante urbanistica agli strumenti vigenti;
- 4) di dare atto che le aree interessate dall'intervento sono soggette ai vincoli di cui in premessa;
- 5) di dare atto che la presente deliberazione ha gli effetti di cui alla L.R. 24/2017 art. 37 comma 5, ovvero trattasi di deliberazione meramente ricognitiva del Consiglio Comunale al fine di modificare e coordinare la Tavola dei vincoli;
- 6) di trasmettere la presente deliberazione al Servizio Urbanistica dell'Unione Reno Galliera al fine di predisporre la versione coordinata degli elaborati e aggiornare di conseguenza il sito istituzionale;
- 7) di trasmettere la presente deliberazione ad ARPAE – AACM, al fine del rilascio dell'autorizzazione come specificato in premessa;

Con distinta votazione, con n. dodici voti favorevoli, unanimi, espressi per appello nominale, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.

Deliberazione Consiglio Comunale n. 46/2022

Letto, confermato e sottoscritto.

IL SINDACO

CRESCIMBENI PAOLO

IL SEGRETARIO GENERALE

MAZZA DOTT. FAUSTO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).
